

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

देवरिया।

यूआईडी नं०-2015/9728/डिओए/देवरिया/121/सीएफओ
सेवा में,

दिनांक-जून, २९, 2019

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

मेसर्स-सूर्या एकेडमी, प्लॉट नं०-ए-1

औद्योगिक क्षेत्र, गोरखपुर रोड, देवरिया।


विषय-सूर्या एकेडमी, प्लॉट नं०-ए-1 औद्योगिक क्षेत्र, गोरखपुर रोड, देवरिया के स्कूल भवन में
अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सूर्या एकेडमी, प्लॉट नं०-ए-1 औद्योगिक क्षेत्र, गोरखपुर रोड, देवरिया में स्थापित अग्निशमन/जीवरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये विवरण निम्नवत है।

- 1:- पहुँच मार्ग:-स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
- 2:-स्कूल भवन में एन0बी0सी0 2016 मानक के अनुसार 10,000 लीटर क्षमता का टेरेस टैंक तथा 450 एल0पी0एम0 का पम्प बांछित है जो आवेदक द्वारा लिखित ब्यान हल्फी दिया गया है कि एक महीने के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेगे।
- 3:-स्कूल भवन में एन.बी.सी. मानक के अनुसार फर्स्टएड होजरील सिस्टम बांछित है जो आवेदक द्वारा लिखित ब्यान हल्फी दिया गया है कि एक महीने में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 4:-भवन में निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह कार्यशील पाये गये।
- 5:-भवन में मानक संख्या 2190 1992 के अनुसार स्थापित सभी फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील व संतोषजनक दशा में पाये गये।
- 6:-स्कूल में कार्यरत उपस्थित सभी कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- 7:-ज्वलनशील पदार्थों का रख रखाव सुब्यवस्थित पाया गया।
- 8:-विद्युत आपूर्ति के बैकपिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट पाया गया।
- 9:-निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल कराया जाना आवश्यक है।
- 10:-भवन में मॉक ड्रिल कराया जाना आवश्यक हैं।

अतः उपरोक्त सभी अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2016 तथा उ० प्र० अग्निशमन निवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली 2016 के नियम-4 व मानक संख्या 2190:1992 निर्देशों के अनुसार अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था कराया जाना प्रबन्धक/प्रधानाचार्य का उत्तदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से (01) वर्ष के लिए मान्य होगा।

(शंकर शरण राय) 29/06/19
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देवरिया।


Principal
Surya Academy
Gorakhpur Road, Deoria

For-SURYA ACADEMY
मेनजर
MANAGER